

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesterének**

**6 / 2021. (II. 18.) számú
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlés
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának
hatáskörében eljárva meghozott**

határozata

**a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2020-2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 8. sz. módosításának
véleményezésére**

A Polgármester

Magyarország Kormánya által meghirdetett veszélyhelyzet miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága feladat- és hatáskörében eljárva

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt – jelen határozat 1/a. (SZ1 felújítás pótlás) és az 1/b (SZ1 Biogáz) mellékletét képező – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2020-2034. időszakra vonatkozó módosításával egyetért, jóváhagyja.

Nyíregyháza, 2021. február 18.


**Dr. Kovács Ferenc
polgármester**

A határozatot kapják:

- 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ Nyírségvíz Zrt.



Gördülő Fejlesztési terv 2020-2034

TERV fajta: Felújítás pótlás MEKH_azonosító: 21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: SZ1

2020. évre ütemezett, elmaradó feladatok

Dátum: 2020.12.30

1.sz melléklet

| Ütem | Település | Beruházás megnevezése | Beruházás műszaki tartalma | Beruházás elmaradásának oka | Beruházás költsége (eFt) |
|------------------|-------------|---|--|--|--------------------------|
| 2020-ban elmarad | | Szennyvízelvezetés / Szennyvíz átemelők | | | |
| | Nyíregyháza | Nyíregyháza, Fecske utca 33. nyomott rendszerű szennyvízkivezetésének kiépítésére | Nyíregyháza, Fecske utca 33. szám alatti családi házas lakóingatlan nyomott rendszerű szennyvízkivezetésének kiépítésére. Az átalakítás során egy műanyag, üzemkészre szerelvényezett, külső meghibásodás jelzővel ellátott házi beemelő aknát – típusa Wilo KNC STS-40/10 EM PD (EC- Drain PD vezérlővel) - kell beépíteni a már említett gravitációs aknába, a meglévő akna szükséges mértékű mélyítésével. | Nagyobb esőzések alkalmával a gravitációs közcatornában visszatörülő szennyvízzel keveredett csapadékvíz, a házi bekötővezetéken keresztül több alkalommal előtörtte az ingatlan térszint alatti helyiségeit. Annak érdekében, hogy az ingatlan a jövőben védett legyen a visszatörülő szennyvízzel szemben, a meglévő gravitációs rendszert nyomott rendszerűre szükséges átalakítani. A koronavírus helyzet miatt 2021. évben lesz megvalósítva. | 1 235 |
| | | Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt) | | | 1 235 |
| | | Szennyvízelvezetés / Szennyvízcsatorna-Gravitációs | | | |

1/a. számú melléklet a 6 / 2021. (II. 18.) számú határozathoz

| Település | Beruházás megnevezése | Beruházás műszaki tartalma | Beruházás elmaradásának oka | Beruházás költsége (eFt) |
|-------------|--|--|---|--------------------------|
| Nyíregyháza | Nyíregyháza iszapkezelő telep beton medence felújítása és csatornaiszapfogadó műtárgy kialakítása. | A NYÍRSÉGVÍZ ZRt. Központi komposztáló telepe mellett a régi iszaptároló telepen a nyíregyházi és nyugati szennyvízüzem csatornamosóinak és szippantóinak az átemelő és csatornatakarítást követően a gépek tartályainak ürítése valamint mosása egy ~ 1 méter mélységű teljesen nyitott betonozott medencébe történik, melyből a vízfázis elvezetésre kerül a medencében maradó homok és nehéz iszap a medence mellé kerül kitermelésre további száradás céljából. A medence nyitottságából adódóan folyamatos a szaghatás, illetve vizuálisan is elrettentő képet mutat, valamint a téli hidegebb hónapokban teljesen befagy, így a további ürítés, kitermelés problémát jelent. A betonmedence felhasználásával egy csatornaiszap fogadó kialakítása van tervezve gépi berendezés telepítésével. Az építési munka során a megtervezett beton műtárgy megépítése történik, valamint a keletkező csurgalékvíz elvezető csatorna épül meg. | A csatornamosatáskor eltávolított nagy mennyiségű csatornaiszap kezeléséhez szükséges a műtárgy felújítása és átalakítása. A leendő berendezés helyeül szolgáló beton medence ürítése, kitararítása folyamatban van, 2020. évben a nem fejeződött be. | 25 662 |

Eszközcsoporthra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

25 662

**Szennyvíztisztítás /
Szennyvíztisztító-telep**

| | | | | |
|-------------|---|---|---|-------|
| Nyíregyháza | Nyíregyháza II. számú szennyvíztisztító telep I. gépi rács felújítása | Gépi rács felújítása, csapágyak cseréje, lamellák felülvizsgálata cseréje, hajtómű felújítása | Az érkező szennyvízben található szálás anyag eltávolítás a technológia további gépeinek védelme érdekében elengedhetetlen. A koronavírus helyzet miatt 2021. évben lesz megvalósítva. | 1 700 |
| Nyíregyháza | Nyíregyháza I. szvt. homokfogó osztó felújítása | Nyíregyháza I. szvt. homokfogó osztó felújítása | A homokfogást követően a szennyvíz az előülepit medencékre lehet kormányozni. Az osztó műtárgyon lehetséges a mennyiségi szabályzás illetve a műtárgyak teljes kizárása. A koronavírus helyzet miatt 2021. évben lesz megvalósítva. | 4 300 |

| Ütem | Település | Beruházás megnevezése | Beruházás műszaki tartalma | Beruházás elmaradásának oka | Beruházás költsége (eFt) |
|--|-------------|---|---|--|--------------------------|
| | Nyíregyháza | Nyíregyháza I. szvt. V. légfűvő cseréje | Nyíregyháza I. szvt. V. légfűvő cseréje | Az eleveniszapos biológiai szennyvíztisztítás legfontosabb feltétele a megfelelő mennyiségű levegőbevitel biztosítása. A biológiai reaktorokba a levegőbevitel az légfűvők által történik. Meghibásodás vagy nem megfelelő működés esetén nem működik megfelelően a biológiai szennyvíztisztítás a tisztítási hatások nem lesz megfelelő. A pályázatás megtörtént, szerződést aláírtuk a szállítóval, de 2020. évben a szállító nem tudta biztosítani a gép leszállítását. | 8 000 |
| Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt) | | | | | 14 000 |

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

40 897

Kelt.: Nyíregyháza, 2021. február 18.

Ellátásért felelős:



162

Gördülő Fejlesztési terv 2020-2034

TERV fajta: **Felújítás pótlás** MEKH_azonosító:

Üzemeltetés módja: **Bérüzemeltetett**

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: **SZ1biogáz**

2020. évre ütemezett, elmaradó feladatok

Dátum: **2020.12.30** **1.sz melléklet**

| Ütem | Település | Beruházás megnevezése | Beruházás műszaki tartalma | Beruházás elmaradásának oka | Beruházás költsége (eFt) |
|------|-----------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|------|-----------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|

2020-ban elmarad

Szennyvíztisztítás / Komposzt


| | | | | |
|-------------|--|--|--|-------|
| Nyíregyháza | Nyíregyháza Központi Komposztáló telep komposztáló csarnok ipari kapuinak cseréje 2 db | Nyíregyháza Központi Komposztáló telep komposztáló csarnok ipari kapuinak cseréje 2 db. A meglévő működésképtelen kapuk illetve tartószerkezetének elbontása. Az új sav és lúgálló bevonattal ellátott kapuk fém tartószerkezetének és a szekcionált kapuelemeknek a beépítése. Elektromos vezérlés beépítése. | Az alapanyagok és késztermék ki és beszállítását biztosító kapuk zárható és nyithatóvá való tétele. A szennyvíziszap komposztálása során felszabaduló kellemetlen szaghatást okozó gőzök és gázok megakadályozás, hogy kiáramoljanak a csarnokból. Pályáztatás folyamatban van, a beszerzési eljárás 2021. évben zárul le. | 9 360 |
|-------------|--|--|--|-------|

Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt) **9 360**

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt) **9 360**

Kelt.: Nyíregyháza, 2021. február 18.

Ellátásért felelős:



1. oldal, összesen: 1

1/b. számú melléklet a 6 / 2021. (II. 18.) számú határozathoz

Handwritten mark